

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«30» июня 2023 г.
учётный № проверки 36230061000203492456



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

397350, Воронежская область, Поворинский район, г. Поворино, ул. Советская, д. 28а

телефон: 8(47376) 4-03-81, электронный адрес: grn51@36.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Поворинскому району

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1/1-10**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

БУ ВО "Песковский психоневрологический интернат"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения – главного государственного инспектора Поворинского района по пожарному надзору Козякова Антона Сергеевича № 6 от «30» июня 2023 года

в период с "04" июля 2023 г., 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 04 июля 2023 г.

"11" июля 2023 г., 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 11 июля 2023 г.

"13" июля 2023 г., 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 13 июля 2023 г.

Начальником отделения – главным государственным инспектором Поворинского района по пожарному надзору капитаном вн. службы Козяковым Антоном Сергеевичем, инспектором – государственным инспектором Поворинского района по пожарному надзору капитаном вн. службы Курындиным Русланом Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

И.О. директора БУ ВО "Песковский психоневрологический интернат" Сапронов В.В.

aaaaa(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	В корпусе №5 на эвакуационных выходах не работают светящиеся знаки «ВЫХОД».	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – правила)	13.10.2023	
2.	В административном здании и в банно-прачечном корпусе не работает автоматическая пожарная сигнализация (АПС).	п. 54 правил	13.10.2023	
3.	Руководителем организации и ответственным отвечающим за пожарную безопасность не пройдено обучение мерам пожарной безопасности.	п. 3 правил	13.10.2023	
4.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер в помещении столовой в корпусе №5.	п. 43 правил	13.10.2023	
5.	В корпусе №5 не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не проводится проверка давления воды в пожарных шкафах)	п. 50 правил	13.10.2023	
6.	В корпусе №5 на первом этаже пожарный рукав не присоединён к пожарному крану и пожарному стволу.	п. 50 правил	13.10.2023	
7.	В корпусе №5 на лестничной клетке отсутствуют знаки пожарной безопасности.	п. 36 правил	13.10.2023	
8.	Переработать приказ об ответственном за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.	п. 4 правил	13.10.2023	
9.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	п. 60 правил	13.10.2023	

10.	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (огнетушителей).	п. 60 правил	13.10.2023	
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор БУ ВО "Песковский
психоневрологический интернат"

Сочнова Наталия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 13 » июля 2023 г.


(подпись)

Начальник – главный государственный
инспектор Поворинского района по
пожарному надзору капитан внутренней
службы Козяков А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 13 » июля 2023 г.



Инспектор отделения – государственный
инспектор Поворинского района по
пожарному надзору капитан внутренней
службы Курындин Р.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 13 » июля 2023 г.

