

Перечень предписаний по пожарной безопасности по состоянию на 01.01.2024 г

№ п/п.	Наименование учреждения	Наименование надзорного органа	Дата проверки	Выявленные замечания в ходе проведения проверок			Необходимые денежные средства		Количество лиц привлеченных к адм. ответственности (должностных/юридических)
				Наименование нарушения	Срок исполнения предписаний	Срок устранения (по предписанию)	Затраты на устранения нарушений	Запланированные средства для устранения нарушений	
1				В корпусе №5 на эвакуационных выходах не работают светящиеся знаки "ВЫХОД"	Выполнено	13.10.2023	0	0	0
	БУ ВО "Тесковский ЦРС"	МЧС	04.07.2023	Руководителем организации и ответственным отвечающим за пожарную безопасность не пройдено прохождение обучения мерам пожарной безопасности.					
3				Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер в помещении столовой в корпусе № 5	Выполнено	13.10.2023	-	-	0
4				Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер в помещении столовой в корпусе № 5	Выполнено	13.10.2023	-	-	0

